



OFFIZIELLE WASSERANALYSE DER GEMEINDE WOLFSBERG

Dem **Wolfsberger Wasser** werden **laufend Wasserproben entnommen** und von der **Lebensmitteluntersuchungsanstalt Kärnten** einer Qualitätskontrolle unterzogen. Untenstehend finden Sie die **aktuellen Werte** der **Wasserqualität** für die **Koralpe** und für die **Saulalpe**:

GWVA Wolfsberg - WVA Forst		GWVA Wolfsberg		normal
Probe: HB2 Forst		Probe: HB Kötsch		
Leitfähigkeit	112 $\mu\text{S cm}^{-1}$	68 $\mu\text{S cm}^{-1}$		bis 2500
Gesamthärte	2,24 °dH	<2 °dH		
Karbonathärte	2,12 °dH	<2 °dH		
pH-Wert	(20°C) 6,79	(15°C) 7,32		6,5-9,5
Leitfähigkeit	95,4 $\mu\text{S cm}^{-1}$	70,5 $\mu\text{S cm}^{-1}$		bis 2500
TOC (org. Kohlenstoff)	<0,5 mg/l	<0,5 mg/l		bis 5
Ammonium	<0,1 mg/l	<0,1 mg/l		0-0,5
Calcium	11,1 mg/l	9,6 mg/l		bis 400
Chlorid	2 mg/l	<2 mg/l		bis 200
Eisen (gesamt)	<100 $\mu\text{g/l}$	<30 $\mu\text{g/l}$		bis 200
Kalium	1,1 mg/l	1 mg/l		bis 50
Magnesium	3 mg/l	2 mg/l		bis 150
Mangan	<30 $\mu\text{g/l}$	<30 $\mu\text{g/l}$		bis 50
Natrium	2,9 mg/l	1,8 mg/l		bis 200
Nitrat	3 mg/l	3 mg/l		bis 25
Nitrit	n.n. mg/l	<0,05 mg/l		
Sulfat	4 mg/l	7 mg/l		bis 250
Ionenbilanz	0,008 mval/l	-0,050 mval/l		
Blei	-	-		
Chrom	-	-		
Nickel	-	-		

WASSERWERK
04352/51300 384

WOLFSBERGER STADTWERKE GMBH | ST. MICHAELER STRASSE 2 | 9400 WOLFSBERG

